

# Utgående skrivelse

**Datum:** 2022-03-29  
**Mottagare:** Monika Likander, Gunnar Engstrand , Brf Viktoriagatan 5  
**Kopia :** Alexander Karlsson Rikshem Nordan AB

**Ärende:** Tomtgränsmarkering staket Brf Viktoriagatan 5

Har tittat, funderat och gått igenom handlingarna med förslag till olika typer av tomgränsmarkering mellan Brf Viktoriagatan 5 och Rikshem Nordan AB, kv Nordan 25.

Att sätta upp staket som tomtgränsmarkering i nära anslutning till avbärräcket i stål är bästa skyddet/förhindrar genomlöpningar ner mellan träd och mellan buskage av ljusskygga individer som har använt denna väg som flyktväg vid tidigare tillfällen.

## Det bör dock påpekas följande: Mina synpunkter

1. Ytan för utplacering av staket är en mycket begränsad plan yta att montera betongfundament på för staketstolparna innan slutningen tar vid ner mot Brf Viktoriagatan 5.
2. Förslaget alternativ 1 Stålnätspanel monterat med direktgjutna stolpar och färdiga sektioner är ett bra/bästa alternativet.
3. Ser skillnader i utförande mellan högt och lågt alternativ - stålnätspanel? Skillnader i höjd 140 respektive 123 cm ???
4. Stålnätspanel nederkant måste sättas/vara cirka 20 cm ovanför mark för underhåll med ogräsbekämpning intill och runt avbärräcket.
5. Sätt det i direktanslutning till avbärräcke med förslagen höjdnivå för staketets nederkant ovan mark med 20 cm är höjden 123cm tillräcklig ( $123+20=140\text{cm}$ )
6. Avbärräcket mäter cirka 70 cm ovan mark
7. Placeras det med avstånd från avbärräcket kommer underhållsproblem med ogräsbekämpning mellan räcke och staket.
8. Slutgiltiga val, utförande och placering i förhållande till avbärräcket är ett samförstånd skriftligt dokumenterat för framtiden med de två fastighetsägarna